PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: SO.05, - / -
PSČ, místo: 796 04, Prostějov - Čechovice
K.ú., parcelní č.: Čechovice u Prostějova (618853), 336, 337/1, 3...
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2379 m²

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.29	W/(m²·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	28.4	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	64.3	kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	35.7	kWh/(m²·rok)	B
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	25.9	kWh/(m²·rok)	B
Osvětlení	2.74	kWh/(m²·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Vladimír Sedlák, Ph.D.
Osvědčení č.: 1674
Kontakt: vladimirsedlak@email.cz

Ev. č. průkazu: 514034.1
Vyhotoveno dne: 21.08.2023
Podpis: